

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8а

тел. 8 – 343 – 217 – 44 – 09, 371 – 10 – 08; gu-mchs@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624140, Свердловская область, г. Кировград, ул. Фадеева, 31;

тел. 8 – 343 – 57 – 4 – 25 – 40, 4 – 14 – 30; tond-Kirovgrad@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 117/1/40

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению – детский сад № 25 в лице заведующей Зотовой Наталье Александровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору № 117 от «02» декабря 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. «04» декабря 2015 года по 15 ч. 15 мин. «08» декабря 2015 г. проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы К.А. Лизогуб здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 25 расположенного по адресу: 624162, Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Энтузиастов, 5

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 25 Зотовой Натальей Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

Государственный инспектор по пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Из групповых ячеек со второго этажа на путях эвакуации используются криволинейные лестницы 3-го типа.	СНиП 21-01-97* п. 6.28*, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ч.1 ст.	01.12.2016 г.	

		151		
2	Площадки лестниц 3-го типа ниже уровня эвакуационных выходов.	СНиП 21-01-97* п. 6.30*, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ч.1 ст. 151	01.12.2016 г.	
3	На лестницах 3-го типа проступи имеют различную ширину и высоту.	СНиП 21-01-97* п. 6.28*, п. 6.30; СНиП 2.08.02-89* п. 1.100, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ч.1 ст. 151	01.12.2016 г.	
4	Лестница 3-готипа из групповой ячейки «Радуга» шириной менее 0,8 м.	СНиП 2.02.08-89* п. 1.100, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ч.1 ст. 151	01.12.2016 г.	
5	В лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей из надземных этажей и из подвального этажа не предусмотрен обособленный выход наружу из подвального этажа отделенного на высоту этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	СНиП 21-01-97* п. 6.9*, СНиП 2.08.02-89* п. 1.97, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ч.1 ст. 151	01.12.2016 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Невьянского городского округа,
городского округа Верх-Нейвинск, Кировградского городского округа,
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
городского округа город Верхний Тагил по пожарному надзору
К.А. Лизогуб

«08» декабря 2015 г.



Предписание для исполнения получил:

Зотова
(подпись)

заведующая Зотова Н.А.
(должность, фамилия, инициалы)

«08» декабря 2015 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Зотова Наталья Александровна

Действителен с 01.06.2021 по 01.06.2022